

CARATTERISTICHE TECNICHE

TENSIONE ISOLAMENTO	1000V
TENSIONE FUNZIONAMENTO NOMINALE	400V
TENSIONE AUSILIARI	230V
TENSIONE DI PROVA A 50Hz PER 1' DEI CIRCUITI PRINCIPALI	2,5kV
TENSIONE DI PROVA A 50Hz PER 1' DEI CIRCUITI AUSILIARI	2kV
TENSIONE NOMINALE DI TENUTA AD IMPULSO (Uimp)	8-12kV
SISTEMA ELETTRICO	TRIFASE+NEUTRO
CORRENTE NOMINALE	100A
CORRENTE NOMINALE SBARRE PRINCIPALI	125/160A
CORRENTE DI C.TO CIRCUITO	16kA
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI BREVE DURATA 1' (Icw)	25kA
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI PICCO (Ipk)	50kA
FREQUENZA NOMINALE	50Hz
TERRA INTERNA/ESTERNA	16mmq
ACCESSIBILITA' QUADRO	ANTERIORE-POSTERIORE
SEGREGAZIONE QUADRO	FORMA 1
PORTA ANTERIORE	TRASPARENTE
PANNELLO POSTERIORE	FISSO
GRADO DI PROTEZIONE	IP43 (porte chiuse) - IK08
	IP31 (porte aperte) - IK07
LINEE ENTRANTI	IN CAVO DAL BASSO
LINEE USCENTI	IN CAVO DAL BASSO
COLLEGAMENTI INTERNI POTENZA	BARRE IN RAME
	H07Z1-K/U/R type2
COLLEGAMENTI INTERNI AUSILIARI	H07Z1-K/U/R type2
	H07Z1-K/U/R type2
SPESSORE LAMIERA	15/10 decimi
VERNICIATURA	RAL 9001

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

TEMPERATURA AMBIENTE	35°C
MASSIMA ALTITUDINE	1000mt. s.l.m.
TIPO D'AMBIENTE	TERZIARIO
AGGRESSIVITA' CHIMICA DELL'AMBIENTE	NESSUNA

NORME DI RIFERIMENTO

NORME DI RIFERIMENTO	CEI 17.13/1
	IEC 439-1
CERTIFICAZIONI	NORME CEI 17-13 --- CEI 23-51



Comune di Modena

Committente

CambiaMo

Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A.
Strada S. Anna n. 210 - 41122 Modena
Tel: 059 2032592 Fax: 059 2032620
Cod. fisc. e partita iva 03077890360

PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO
CONTRATTO DI QUARTIERE II - R-NORD
PROGETTO ESECUTIVO
ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 13/04/2007

OPERE DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO
CONDOMINIO R-NORD - ATTIRAGLIO
SALETTA RIUNIONI

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Sergio Bonaretti

Coordinamento della progettazione
Geom. Antonio Torre

Il Prog. Elettrotecnico
Simonini Per. Ind. Luca



presso
ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA

Oggetto della tavola:

IMPIANTO ELETTRICO GENERALE
QUADRO ELETTRICO GENERALE SALETTA RIUNIONI - QEDG-SR

Tipologia intervento Recupero	Fase del Lavoro Esecutivo	Scala --	Codice Commessa 25	Disegno numero II-SR	N° revisione 00
Archivio		Data elaborato Giugno 2018	Classe I E		

Progettazione



Via Cialdini, 5 - 41100 MODENA (MO)
P.I. 00173680364 - C.F. 00173680364
Tel 059891011 - Fax 059891891 - www.aziendacasaemo.it

A TERMINI DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO ANCHE PARZIALMENTE O RENDERLO COMUNQUE NOTO

CARATTERISTICHE QUADRO			123456789									
TENSIONE DI ESERCIZIO	Vn	TENUTA IMPULSO										
Vn D'ISOLAMENTO		FREQUENZA NOMINALE										
CORRENTE NOMINALE		CORRENTE D'IMPIEGO										
In AMMS. BREVE DURATA		CORRENTE C.C. CONDIZ.										
In AMMISSIBILE DI PICCO		DURATA C.C.										
GRADO DI PROTEZIONE		TEMPERATURA AMBIENTE										
CARPENTERIA		POSA										
TIPO SEGREGAZIONE												
CONDIZIONI DI ESERCIZIO												
TIPO DI QUADRO												
NORMATIVA DI RIFERIMENTO												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												
101												
102												
103												
104												
105												
106												
107												
108												
109												
110												
111												
112												
113												
114												
115												
116												
117												
118												
119												
120												
121												
122												
123												
124												
125												
126												
127												
128												
129												
130												
131												
132												
133												
134												
135												
136												
137												
138												
139												
140												
141												
142												
143												
144												
145												
146												
147												
148												
149												
150												
151												
152												
153												
154												
155												
156												
157												
158												
159												
160												
161												
162												
163												
164												
165												
166												
167												
168												
169												
170												
171												
172												
173												
174												
175												
176												
177												
178												
179												
180												
181												
182												
183												
184												
185												
186												
187												
188												
189												
190												
191												
192												
193												
194												
195												
196												
197												
198												
199												
200												
201												
202												
203												
204												
205												
206												
207												
208												
209												
210												
211												
212												
213												
214												
215												
216												
217												
218												
219												
220												
221												
222												
223												
224												
225												
226												
227												
228												
229												
230												
231												
232												
233												
234												
235												
236												
237												
238												
239												
240												
241												
242												
243												
244												
245												
246												
247												
248												
249												
250												
251												
252												
253												
254												
255												
256												
257												
258												
259												
260												
261												
262												
263												
264												
265												
266												
267												
268												
269												
270												
271												
272												
273												
274												
275												
276												
277												
278												
279												
280												
281												
282												
283												
284												
285												
286												
287												
288												
289												
290												
291												
292												
293												
294												
295												
296												
297												
298												
299												
300												
301												
302												
303												
304												
305												
306												
307												
308												
309												
310												
311												
312												
313												
314												
315												
316												
317												
318												
319												
320												
321												
322												
323												
324												
325												
326												
327												
328												
329												
330												
331												
332												
333												
334												
335												
336												
337												
338												
339												
340												
341												
342												
343												
344												
345												
346												
347												
348												
349												
350												
351												
352												
353												
354												
355												
356												
357												
358												
359												
360												
361												
362												
363												
364												
365												
366												
367												
368												
369												
370												
371												
372												
373												
374												
375												
376												
377												
378												
379												
380												
381												
382												
383												
384												
385												
386												
387												
388												
389												
390												
391												
392												
393												
394												
395												
396												
397												
398												
399												
400												
401												
402												
403												
404												
405												
406												
407												
408												
409												
410												
411												
412												
413												
414												
415												
416												
417												
418												
419												
420												
421												
422												
423												
424												
425												
426												
427												
428												
429												
430												
431												
432												
433												
434												
435												
436												
437												
438												
439												
440												
441												
442												
443												
444												
445												
446												
447												
448												
449												
450												
451												
452												
453												
454												
455												
456												
457												
458												
459												
460												
461												
462												
463												
464												
465												
466												
467												
468												
469												
470												
471												
472												
473												
474												
475												
476												
477												
478												
479												
480												
481												
482												
483												
484												
485												
486												
487												
488												
489												
490												
491												
492												
493												
494												
495												
496												
497												
498												
499												
500												
501												
502												
503												
504												
505												
506												
507												
508												
509												
510												
511												
512												
513												
514												
515												
516												
517												
518												

CARATTERISTICHE QUADRO									
1	TENSIONE DI ESERCIZIO	Vn	TENUTA IMPULSO						
2	Vn D'ISOLAMENTO	FREQUENZA NOMINALE							
3	CORRENTE NOMINALE	CORRENTE D'IMPIEGO							
4	In AMMS. BREVE DURATA	CORRENTE C.C. CONDIZ.							
5	In AMMISSIBILE DI PICCO	DURATA C.C.							
6	GRADO DI PROTEZIONE	TEMPERATURA AMBIENTE							
7	CARPENTERIA	POSA							
8	TIPO SEGREGAZIONE								
9	CODIZIONI DI ESERCIZIO								
10	TIPO DI QUADRO								
11	NORMATIVA DI RIFERIMENTO								

UTENZA		13	UTA	CONDIZIONATORE SALA SERVER	GRUPPO FRIGO UNITA' ESTERNA	CONDIZIONATORE LOC. TECNICO (scorta)	PRESE LOCALI SERVIZI	VIDEOPROIETTORE SCHERMO MOTORIZZATO	FINESTRE / TENDE MOTORIZZATE	PRESE DI SERVIZIO		
POTENZA E CORRENTE NOMINALE(A)		14	2,5 kW – 4,2A		8,27 kW – 14A							
POTENZA E CORRENTE IMPIEGATA(A)		15										
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (V)		16	400/230 volt	230 volt	400/230 volt	230 volt	230 volt	230 volt	230 volt	230 volt		
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO	INTERRUTTORE	17	SCH – iC60N	SCH – C40NVigi	SCH – iC60N	SCH – C40NVigi	SCH – C40NVigi	SCH – C40NVigi	SCH – C40NVigi	SCH – C40NVigi		
		18	10/16 A – 4P	16 A – 1P+N	16/20 A – 4P	16 A – 1P+N	16 A – 1P+N	10 A – 1P+N	10 A – 1P+N	16 A – 1P+N		
		19	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA		
		20	Magnetotermico – C	Magnetotermico – C	Magnetotermico – D	Magnetotermico – C	Magnetotermico – C	Magnetotermico – C	Magnetotermico – C	Magnetotermico – C		
		21	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso		
		22	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso		
		23	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso		
	RELE' TERM. POT.	24	Vigi – 0,03A cl.A	0.03A cl.AC	Vigi – 0,03A cl.A	0.03A cl.AC	0.03A cl.AC	0.03A cl.AC	0.03A cl.AC	0.03A cl.AC	0.03A cl.AC	
		25										
		26										
		27										
		28										
		29										
		30										
	CAVO	31										
		32										
		33										
34												
35												
36		10	11	10	12	21	22A	23	24			
37		FG16OM16 0,6/1kV	FG16OM16 0,6/1kV	FG16OM16 0,6/1kV	FG16OM16 0,6/1kV	FG16OM16 0,6/1kV	FG16OM16 0,6/1kV	FG16OM16 0,6/1kV	FG16OM16 0,6/1kV	FG16OM16 0,6/1kV		
38	4x4+T	2x4+T	4x6+T	2x20+T	2x4+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x4+T				
39	25	25	30	15/20	20	25	25	10				
40												

COMMITTENTE		DENOMINAZIONE		DATA		FOGLIO		IN DATA	
Società di Trasformazione Urbana		QUADRO ELETTRICO GENERALE		Giugno 2018		N. 02 di N.		VARIANTE	
CambiaMo S.p.A.		SALETTA RIUNIONI – QEDG–SR		025		DISEGNO IE–11–SR		NUMERO	
		RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R–NORD		OPERATORE		FILE IE–11–SR		DATA DI	
				Simonini p.i. Luca		NUMERO		EMISSIONE	

SIMONINI P.I. LUCA
PROGETTAZIONI ELETTRICHE
Via Garzole n.6
41013 Castelfranco E. (MO)
tel 059-7121885 fax 02-700533216
P.IVA 02547390365
E-MAIL: studio@monnluca@gmail.com



**SIMONINI
P.I. LUCA**
PROGETTAZIONI ELETTRICHE

Via Garzole n.6
41013 Castelfranco E. (MO)

tel 059-7121885 fax 02-700533216
E-MAIL: 054 02547.380.366

tel 059-7121885 fax 02-700533216
E-MAIL: studiosimoniniluca@gmail.com

 **SIMONINI
P.I. LUCA**
PROGETTAZIONI ELETTRICHE
Via Garzole n.6
41013 Castelfranco E. (MO)
tel 059-7121855 fax 02-700533216
F.P.IVA 02547.350.366
E-MAIL: studiosimoniniluca@gmail.com



**SIMONINI
P.I. LUCA**
PROGETTAZIONI ELETTRICHE

Via Garzole n.6
41013 Castelfranco E. (MO)

tel 059-7121885 fax 02-700533216
P.IVA 02.547.360.36C
E-MAIL: studio@simoniniluca@gmail.com

CARATTERISTICHE QUADRO												1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TENSIONE DI ESERCIZIO	Vn	TENUTA IMPULSO	FREQUENZA NOMINALE	CORRENTE D'IMPIEGO	CORRENTE C.C. CONDIZ.	DURATA C.C.	TEMPERATURA AMBIENTE	POSA													
Vn D'ISOLAMENTO																					
CORRENTE NOMINALE																					
In AMMS. BREVE DURATA																					
In AMMISSIBILE DI PICCO																					
GRADO DI PROTEZIONE																					
CARPENTERIA																					
TIPO SEGREGAZIONE																					
CODIZIONI DI ESERCIZIO																					
TIPO DI QUADRO																					
NORMATIVA DI RIFERIMENTO																					

UTENZA	DENOMINAZIONE		13	GENERALE	ILLUMINAZIONE	ACCENSIONE A1	ACCENSIONE A2	ACCENSIONE A3	ACCENSIONE A4	ACCENSIONE A5	ACCENSIONE A6	ACCENSIONE A7
	ILLUMINAZIONE E VARIE		14		A	SALETTA RIUNIONI	SALETTA RIUNIONI	INGRESSO SALETTA RIUNIONI	ANTIBAGNO	SPECCHIERA ANTIBAGNO	WC	SPECCHIERA WC
	POTENZA E CORRENTE NOMINALE(A)		15									
	POTENZA E CORRENTE IMPIEGATA(A)		16									
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (V)		17	400 / 230 volt	230 volt	230 volt	230 volt	230 volt	230 volt	230 volt	230 volt	230 volt
	INTERRUTTORE	MARCA E TIPO	18	SCH - ic60N	SCH - C40aVigi							
		PORTATA NOMINALE - N. POLI	19	25 A - 4P	10 A - 1P+N							
		POTERE DI INTERRUZIONE (kA)	20	6 kA	4.5 kA							
		TIPO SGANCIATORE E CURVA	21	Magnetotermico - C	Magnetotermico - C							
	RELE' TERM. POT.	SGANCIATORE MAGNETICO	22	Fisso	Fisso							
		SGANCIATORE TERMICO	23	Fisso	Fisso							
		DIFFERENZIALE - SOGLIA DIFF.	24		0.03A cl.AC							
		MARCA E TIPO	25									
	RELE' TERM. POT.	PORTATA E CATEGORIA IMP.	26									
		MARCA E TIPO	27									
		CAMPO REGOLAZ./TARATURA	28									
		BASE PORTAFUSIBILI TIPO E PORTATA	29									
	MORSETTI MARCA E TIPO	FUSIBILI - TIPO E PORTATA	30									
		TRASFORMATORE (VA)	31									
		AMPEROMETRO / VOLTMETRO	32									
			33									
LINEA	CAVO	SIGLA IDENTIFICAZIONE CONDUTTORE	36	70	71	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
		TIPO DI CONDUTTORE	37	H07Z1-K/U/R type2	FG160M16 0,6/1kV	FG160M16 0,6/1kV	FG160M16 0,6/1kV	FG160M16 0,6/1kV	FG160M16 0,6/1kV	FG160M16 0,6/1kV	FG160M16 0,6/1kV	FG160M16 0,6/1kV
		FORMAZIONE X SEZIONE (mmq.)	38		2x1.5+T	2x1.5+T	2x1.5+T	2x1.5+T	2x1.5+T	2x1.5+T	2x1.5+T	2x1.5+T
		LUNGHEZZA LINEA (mt.)	39			15	10	10	15	15	30	30
COMMITTENTE	Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A.		DENOMINAZIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE SALETTA RIUNIONI - QEDG-SR RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD			DATA Giugno 2018		FOGLIO N.06 di N.		IN DATA		
						COMMESSA 025		DISEGNO NUMERO IE-11-SR		VARIANTE NUMERO		
						OPERATORE Simonini p.i. Luca		FILE NUMERO IE-11-SR		DATA DI EMISSIONE		

SIMONINI P.I. LUCA
PROGETTAZIONI ELETTRICHE
Via Garzole n.6
41013 Castelfranco E. (MO)
tel 059.7121885 fax 02.700533216
P.IVA 02.547.380.366
E-MAIL: studi@simoniniluca@gmail.com



**SIMONINI
P.I. LUCA**
PROGETTAZIONI ELETTRICHE

Via Garzole n.6
41013 Castelfranco E. (MO)

tel 059-712.1885 fax 02-700533216
F.P.IVA 02.547.360.33C

E-MAIL: studio@simonini.luca@gmail.com




**SIMONINI
P.I. LUCA**
PROGETTAZIONI ELETTRICHE

Via Garzole n.6
41013 Castelfranco E. (MO)

tel. 059.7121885 fax 02-70053321
P.IVA 02.547.360.366

E-MAIL: studiosimoniniluca@gmail.com

N.B.
ALL'INTERNO DEL
QUADRO OCCORRE
INSTALLARE
INTERFACCIE
CONTATTI
PER INFORMAZIONI E
COMANDI.
EIB-BUS Konnex
OCCORRE PORTARE
IN MORSETTIERA
TUTTI I CONTATTI
ANCHE QUELLI
INUTILIZZATI O DI
SCORTA



COMMITTENTE

Società di Trasformazione Urbana
CambiaMo S.p.A.

DENOMINAZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE
SALETTA RIUNIONI - QEDG-SR
RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD

DATA Giugno 2018

COMMESSA 025

OPERATORE
Simonini p.i. Luca

FOGLIO N. 10 di N.


DISEGNO
NUMERO IE-11-SR

FILE
NUMERO IE-11-SR

IN DATA


VARIANTE
NUMERO

DATA DI
EMISSIONE




**SIMONINI
P.I. LUCA**
PROGETTAZIONI ELETTRICHE

Via Garzole n.6
41013 Castelfranco E. (MO)
tel 059.7121885 fax 02-700533216
P.IVA 02.547.380.366
E-MAIL: studi@simoniniluca@gmail.com



A termini di legge e' vietato
riprodurre e comunicare a terzi il contenuto del presente disegno



QUADRO ELETTRICO GENERALE
(armadio) tipo PRISMA PLUS serie G
(Schneider) con zoccolo, porta
anteriore trasparente e grado
di protezione IP43.

COMMITTENTE

Società di Trasformazione Urbana
CambiaMo S.p.A.

DENOMINAZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE
SALETTA RIUNIONI – QEDG-SR
RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD

DATA Giugno 2018

COMMESSA 025

OPERATORE
Simonini p.i. Luca

FOGLIO N.12 di N.


DISEGNO
NUMERO IE-11-SR

FILE
NUMERO IE-11-SR

IN DATA

VARIANTE
NUMERO





DATA DI
EMISSIONE




**SIMONINI
P.I. LUCA**
PROGETTAZIONI ELETTRICHE


Via Garzole n.6
41013 Castelfranco E. (MO)
tel 059.7121885 fax 02.700533216
P.IVA 02.547.380.366
E-MAIL: studi@simoniniluca@gmail.com


A termini di legge e' vietato



N.B.
DA INSTALLARSI
ALL'INTERNO DEL
QUADRO ELETTRICO
GENERALE
QEDG-SCW2



COMMITTENTE Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A.	DENOMINAZIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE SALETTA RIUNIONI – QEDG-SR RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD	DATA Giugno 2018 COMMESSA 025 OPERATORE Simonini p.i. Luca	FOGLIO N.13 di N. DISEGNO IE-11-SR FILE IE-11-SR	IN DATA VARIANTE NUMERO DATA DI EMISSIONE	
---	---	--	---	--	---



COMMITTENTE

Società di Trasformazione Urbana
CambiaMo S.p.A.

DENOMINAZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE
SALETTA RIUNIONI - QEDG-SR
RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD

DATA Giugno 2018

COMMESSA 025

OPERATORE
Simonini p.i. Luca

FOGLIO N. 14 di N.


DISEGNO
NUMERO IE-11-SR

FILE
NUMERO IE-11-SR

IN DATA

VARIANTE
NUMERO


DATA DI
EMISSIONE



**SIMONINI
P.I. LUCA**
PROGETTAZIONI ELETTRICHE


Via Garzole n.6
41013 Castelfranco E. (MO)
tel 059-7121885 fax 02-700533216
P.IVA 02.547.360.366
E-MAIL: studi@simoniniluca@gmail.com

TIPICO ALLACCIO
INTERFACCIA INGRESSI (PULSANTIERA I1)
PULSANTI / INTERRUTTORI



N.B.
DA INSTALLARSI
ALL'INTERNO DEL
LOCALE TECNICO O
NEL
QUADRO ELETTRICO
GENERALE
QEDG-SCW2

TIPICO ALLACCIO
INTERFACCIA INGRESSI
PULSANTI / INTERRUTTORI



N.B.
DA
INSTALLARSI
ALL'INTERNO
DI CASSETTA
DI
DERIVAZIONE
NEL BAGNO
DISABILI
IU1

COMMITTENTE

Società di Trasformazione Urbana
CambiaMo S.p.A.

DENOMINAZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE
SALETTA RIUNIONI - QEDG-SR
RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD

DATA Giugno 2018

COMMESSA 025

OPERATORE
Simonini p.i. Luca

FOGLIO N. 15 di N.


DISEGNO
NUMERO IE-11-SR

FILE
NUMERO IE-11-SR

IN DATA



VARIANTE
NUMERO

DATA DI
EMISSIONE



**SIMONINI
P.I. LUCA**
PROGETTAZIONI ELETTRICHE
Via Garzole n. 6
41013 Castelfranco E. (MO)
tel 059-7121885 fax 02-700533216
P.IVA 02.547.380.366
E-MAIL: studiiosimoniniluca@gmail.com

A termini di legge e' vietato
riprodurre e comunicare a terzi il contenuto del presente disegno



COMMITTENTE

Società di Trasformazione Urbana
CambiaMo S.p.A.

DENOMINAZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE
SALETTA RIUNIONI - QEDG-SR
RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD

DATA Giugno 2018

COMMESSA 025

OPERATORE
Simonini p.i. Luca

FOGLIO N. 16 di N.


DISEGNO IE-11-SR

FILE
NUMERO IE-11-SR

IN DATA

VARIANTE
NUMERO

DATA DI
EMISSIONE




**SIMONINI
P.I. LUCA**
PROGETTAZIONI ELETTRICHE

Via Garzole n.6
41013 Castelfranco E. (MO)
tel 059-7121885 fax 02-700533216
P.IVA 02.547.360.366
E-MAIL: studi@simoniniluca@gmail.com


A termini di legge e' vietato
riprodurre e comunicare a terzi il contenuto del presente disegno

TIPICO ALLACCIO
INTERFACCIA INGRESSI
PULSANTI / INTERRUTTORI



N.B.
DA
INSTALLARSI
ALL'INTERNO
DI CASSETTA
DI
DERIVAZIONE
IU4

TIPICO ALLACCIO
INTERFACCIA INGRESSI
PULSANTI / INTERRUTTORI



N.B.
DA
INSTALLARSI
ALL'INTERNO
DI CASSETTA
DI
DERIVAZIONE
IU5

COMMITTENTE

Società di Trasformazione Urbana
CambiaMo S.p.A.

DENOMINAZIONE

QUADRO ELETTTRICO GENERALE
SALETTA RIUNIONI - QEDG-SR
RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD

DATA Giugno 2018

COMMESSA 025

OPERATORE
Simonini p.i. Luca

FOGLIO N.17 di N.


DISEGNO
NUMERO IE-11-SR

FILE
NUMERO IE-11-SR

IN DATA


VARIANTE
NUMERO

DATA DI
EMISSIONE



**SIMONINI
P.I. LUCA**
PROGETTAZIONI ELETTRICHE

Via Garzole n.6
41013 Castelfranco E. (MO)
tel 059.7121885 fax 02.700533216
P.IVA 02.547.350.366
E-MAIL: studi@simoniniluca@gmail.com



COMMITTENTE

Società di Trasformazione Urbana
CambiaMo S.p.A.

DENOMINAZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE
SALETTA RIUNIONI - QEDG-SR
RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD

DATA Giugno 2018

COMMESSA 025

OPERATORE
Simonini p.i. Luca

FOGLIO N.18 di N.


DISEGNO
NUMERO IE-11-SR

FILE
NUMERO IE-11-SR

IN DATA

VARIANTE
NUMERO


DATA DI
EMISSIONE




**SIMONINI
P.I. LUCA**

PROGETTAZIONI ELETTRICHE
Via Garzole n.6
41013 Castelfranco E. (MO)
tel 059.7121885 fax 02.700533216
P.IVA 02.547.350.366
E-MAIL: studi@simoniniluca@gmail.com

A termini di legge e' vietato



COMMITTENTE	DENOMINAZIONE	DATA	Giugno 2018	FOGLIO N. 19 di N.	IN DATA	 SIMONINI P.I. LUCA PROGETTAZIONI ELETTRICHE Via Garzole n.6 41013 Castelfranco E. (MO) tel. 059.7121885 fax 02-70053321 P.IVA 02-947.360.365 E-MAIL: studiiosimoniniluca@gmail.com	
Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A.	QUADRO ELETTRICO GENERALE SALETTA RIUNIONI – QEDG-SR RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD	COMMESSA	025	DISEGNO NUMERO	IE-11-SR		VARIANTE NUMERO
		OPERATORE	Simonini p.i. Luca	FILE NUMERO	IE-11-SR		DATA DI EMISSIONE